


KAIVETTU KAAPELIOJA

Kaapeli, maadoituskupari ja varoituss nauha



Suojausvaatimus pienjännitekaapeleille, jotka ovat ilman metallista kosketussuojaa (4-johdinkaapelit)

Kaapelin asennussyvyys asennusalustan yläpinnasta	Standardin SFS 5608 mukaisen lujuusluokan mukaan
$h \geq 0,7 \text{ m}$	Varoituss nauha tai varoituss verkko
$0,5 \text{ m} < h < 0,7 \text{ m}$	Suojaputki tai -kouru, suojausluokka C
$0,3 \text{ m} \leq h \leq 0,5 \text{ m}$ piha ja puistoalueilla	Suojaputki tai -kouru, suojausluokka A